

Certificate



Registrazione N.: AK 50541872 0001

Registration No.

Pagina 1

Rapporto N.: 50333591 005

Report No.

Rilasciato a:

License Holder

GoodWe Technologies Co., Ltd.

No.90 ZiJin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

Manufacturing Plant (s)*:

Manufacturing Plant(s)

GoodWe Technologies Co., Ltd.

No.90 ZiJin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

Prodotto:

Product

Inverter fotovoltaico connessione alla rete

Grid-connected PV inverter / Hybrid Inverter

Marchio:

Trademark

GOODWE & GE

Modelli:

Model

See attachment

Basis:

Base:

☒ **CEI 0-21: 2019**

Regola tecnica di riferimento per la connessione di
Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese
distributrici di energia elettrica
*Reference technical rules for the connection of active and
passive users to the LV electrical Utilities*

☒ **Ispezione di fabbrica****

Factory Inspection

Osservazioni

Remarks

I dettagli del controllo di fabbrica sono documentati nella relazione n.: 50333591 005

The details of the factory inspection are documented in report no.: 50333591 005

*Le piante sub-produzione sono sotto un programma di sorveglianza periodica fabbrica che è documentato nel rapporto di ispezione
The SUB-Manufacturing plants are under a periodic factory surveillance program which is documented in inspection report

** Processo di fabbricazione ei componenti sono stati verificati per garantire un livello di qualità costante come quello utilizzato per la prova di tipo.

Manufacturing process and components have been verified in order to guarantee a constant quality level as the one used for type test

Ispezione di fabbrica svolta in accordo alle "REGOLE APPLICATIVE PER L'ISCRIZIONE AI REGISTRI E PER L'ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI DM 5 LUGLIO 2012 (QUINTO CONTO ENERGIA)", §4.6.4-INVERTER

Factory inspection made in accordance with the "APPLICATION RULES FOR SUBSCRIPTION TO REGISTERS AND APPROVAL OF INCENTIVE RATES UNDER THE DM 5 JULY 2012 (FIFTH ENERGY ACCOUNT FOR PHOTOVOLTAIC)", §4.6.4-INVERTER

Certification body

26 April 2022

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Contact: +49 221 806 2477 email: service@de.tuv.com



Attachment:

Model list:

Model

Trademark: GOODWE

GWxx-NS (xx=1000, 1500, 2000, 2500, 3000)

GWxxD-NS (xx=3000, 3600, 4200, 5000, 6000)

GW17KT-DT, GW20KT-DT, GW25KT-DT

GWxx-MT (xx=50K, 60K, 50KN, 60KN, 50KBF, 60KBF, 70KHV, 75KBF, 80KHV, 80KBF, 80K)

GW3648D-ES, GW5048D-ES, GW3048-EM, GW3648-EM, GW5048-EM

GW5K-ET, GW6.5K-ET, GW8K-ET, GW10K-ET

GW5K-BT, GW6K-BT, GW8K-BT, GW10K-BT, GW5048-ESA

GWxx-DNS-30 (xx=3000, 3600, 4200, 5000, 6000)

GWxx-SDT-20 (xx=8000, 10k, 12k, 15k, 17k, 20k)

GWxx-BP (xx=3600S, 5000S)

GWxx-HT (xx=100k, 110k, 120k, 136k)

Trademark: GE

GEPxx-3-10 (xx=4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 15, 20)

GEPxx-10 (100, 110, 120), GEP136-H-10

